



**ALFA ATEST** d.o.o.

[aa@alfa-atest.hr](mailto:aa@alfa-atest.hr)

[www.alfa-atest.hr](http://www.alfa-atest.hr)

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32

tel.: 021 / 270 506

OIB: 03448022583

Matični broj: 2685779

IBAN: HR5324020061100583287

Šifra djelatnosti: 7120

■ ZAŠTITA NA RADU ■ INSPEKCIJA DIZALA ■ ISPITIVANJA I MJERENJA ■ ZAŠTITA OKOLIŠA ■ ZAŠTITA OD POŽARA ■ OSPOSOBLJAVANJA ■

# PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

## GRAD GOSPIĆ

Split, listopad 2025. godine



Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22), Pravilnika o planu zaštite od požara (NN br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića br. 90256-25 PUZOP, na \_\_\_\_ sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića održanoj dana \_\_\_\_\_ prihvaćen je:

# PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

## ZA

## GRAD GOSPIĆ

M.P.

Predsjednik Gradskog vijeća :

---

## SADRŽAJ

1. UVOD.....	4
2. SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA .....	4
3. DOJAVA I OBAVJEŠĆIVANJE O NASTANKU POŽARA.....	8
4. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA .....	9
4.1. Sustav uključivanja vatrogasne postrojbe ustrojene na prostoru Grada Gospića u akciju gašenja požara na području Grada Gospića .....	9
4.2. Sustav uključivanja vatrogasne postrojbe ustrojene na području Grada u akciju gašenja požara na području drugih općina i gradova izvan područja Grada Gospića .....	13
5. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA .....	13
6. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA .....	14
7. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE I DRUGE ZNAČAJNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	14
8. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA .....	16
9. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA .....	16
10. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA .....	17
11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM.....	17
12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA GOSPIĆA .....	18
13. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA I SPAŠAVANJA OSOBA .....	18
14. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI NASTANAK POŽARA VEĆIH RAZMJERA.....	19
15. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNOSTI.....	20
16. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA RAZVRSTANIH U I ILI II KATEGORIJU GLEDE UGROŽENOSTI OD POŽARA .....	24
17. OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA .....	24
18. GRAFIČKI PRILOZI.....	25

## 1. UVOD

Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Plan) je temeljni normativni akt koji sadrži podatke i grafičke prikaze neophodne za učinkovitu provedbu vatrogasnih djelovanja na predmetnom prostoru, te određena prava i odgovornosti iz područja zaštite od požara i vatrogastva.

Ovaj Plan je izrađen kao usklađenje na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića br. 90256-25 PUZOP, koja je izrađena u skladu sa Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 35/94, 110/05, 28/10).

Sadržaj Plana je određen Pravilnikom o planu zaštite od požara (NN br. 51/12). Plan podliježe izmjenama i dopunama i to prilikom svake relevantne promjene podataka na temelju kojih su izrađeni Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i ovaj Plan, uključujući i promijenjene podatke o odgovornim osobama, brojevima telefona i slično, te periodičnom usklađenju i to najmanje jedan put godišnje.

## 2. SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA

Za obavljanje vatrogasnih djelovanja na području Grada Gospića odgovorni su Javna vatrogasna postrojba Gospić (JVP Gospić) i Dobrovoljno vatrogasno društvo Pazarišta (DVD Pazarišta). JVP Gospić određena je kao središnja vatrogasna postrojba u Gradu Gospiću.

Sjedište JVP Gospić i VZG Gospić je Trg Alojzija Stepinca 2, 53000 Gospić. Zapovjednik JVP Gospić i Vatrogasne zajednice Grada Gospića je Marko Popović.

JVP Gospić broji 29 profesionalnih vatrogasaca + zapovjednik. Ukupni broj zaposlenih u JVP Gospić je 32. Svi vatrogasci su osposobljeni, sa važećim liječničkim pregledima i posjeduju svu osobnu zaštitnu opremu.

Na području Grada Gospića djeluje DVD Pazarišta. Lokacija vatrogasnog doma i spremišta nalazi se u Aleksinici br. 10, Aleksinica. Broj operativnih vatrogasaca koji ispunjavaju sve uvjete 10 + 2 zapovjedništvo. Operativni vatrogasci posjeduju osobnu zaštitnu opremu, imaju liječnički pregled i osposobljeni su za poslove dobrovoljnog vatrogasca.

Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića br. 90256-25 PUZOP, dati je sljedeći prijedlog ustroja i opremljenosti vatrogasnih postrojbi:

### a) JVP GOSPIĆ

JVP Gospić je, sukladno članku 10. stavku 4. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su

osnovane (NN br. 86/24), **razvrstan u javnu vatrogasnu postrojbu „Vrste II.“**, koja mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije na svom području odgovornosti s 6 – 9 vatrogasaca dežurnih u smjeni s minimalno dva vatrogasna vozila – ukupno 28 – 42 vatrogasaca.

JVP Gospić trenutno ima 29 profesionalnih vatrogasaca + zapovjednika.

Obzirom na broj stanovnika koji ima Grad Gospić (11.502 prema Popisu stanovništva iz 2021. godine), a sukladno članku 16. stavku 3. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), u izračun se uzimaju 2 vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata.

Sukladno članku 16. stavku 5. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), broj vatrogasaca koji javna vatrogasna postrojba mora imati u smjeni za obavljanje dvije vatrogasne intervencije na dodijeljenom joj području odgovornosti, određuje se na način da se zbroji broj vatrogasaca za vatrogasnu intervenciju koja zahtijeva najviše vatrogasaca i za vatrogasnu intervenciju koja zahtijeva najmanji broj vatrogasaca za učinkovito obavljanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata.

**Ukupan broj vatrogasaca koji JVP Gospić mora imati je minimalno 31, a što je utvrđeno na dolje opisani način.**

Zbrojem vatrogasaca za vatrogasnu intervenciju koja zahtijeva najviše vatrogasaca (9) i za vatrogasnu intervenciju koja zahtijeva najmanji broj vatrogasaca (5), a za obavljanje 2 vatrogasne intervencije dolazimo do broja od 7 vatrogasaca koje JVP Gospić mora imati u smjeni. JVP Gospić provodi operativno djelovanje u 4 smjene x 7 vatrogasaca = 28 profesionalnih vatrogasaca.

Sukladno članku 33. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) JVP Gospić mora imati zapovjednika i zamjenika zapovjednika.

Temeljem članka 17. stavka 3. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), broj vatrogasaca određen na temelju članka 16. i članka 17. spomenutog Pravilnika, je minimalan broj vatrogasaca koji ne uzima u obzir redovne rashode kao što su godišnji odmori, bolovanja, slobodni dani i slično te se to treba uzeti u obzir kod određivanja konačnog broja vatrogasaca u javnoj vatrogasnoj postrojbi. Shodno navedenom, za rashode se uzima u obzir 1 profesionalni vatrogasac.

Zbrojem profesionalnih vatrogasaca, zapovjednika i zamjenika zapovjednika te profesionalnog vatrogasca predviđenog za redovni rashod dolazimo do ukupnog broja od **31 vatrogasca u JVP Gospić.**

Člankom 21. stavkom 3. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), propisano je da javna vatrogasna postrojba II., III. i IV. vrste, ako pokrivaju područje odgovornosti na kojem se predviđaju dva istovremena događaja u tri uzastopna sata mogu imati voditelja smjene te posebno organizirani vatrogasni operativni centar s minimalno jednim operativnim vatrogascem u smjeni ili isti može biti organiziran u vatrogasnoj zajednici lokalne ili područne samouprave.

Sukladno članku 14. stavku 1. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), propisano je kako se područje odgovornosti određuje tako da javna vatrogasna postrojba kojoj se određuje područje odgovornosti mora doći do najudaljenijeg objekta ili mjesta intervencije u tom području odgovornosti u vremenu do 15 minuta od trenutka uzbunjivanja s vatrogasnom tehnikom i vatrogascima kojima može učinkovito obaviti svaku vatrogasnu intervenciju na tom području odgovornosti.

Člankom 14. stavkom 2. gornjeg Pravilnika, navedeno je da u ruralnim područjima vrijeme dolaska na mjesto intervencije od uzbunjivanja može biti i veće od 15 minuta, koje se određuje Vatrogasnim planom jedinice lokalne samouprave.

Vatrogasnim planom se utvrđuju konkretna ruralna područja i za svako ruralno područje određuje se vrijeme dolaska na mjesto intervencije, a koje je veće od 15 minuta.

Potrebna vatrogasna tehnika za učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije na području odgovornosti određuje se sukladno pravilima vatrogasne struke za svaku vatrogasnu intervenciju (požar, tehnička intervencija i druge intervencije) koja se prema statističkim podacima u posljednjih 10 godina obavila na promatranom području odgovornosti, u što ne ulaze vatrogasne intervencije prirodnih nepogoda, a što je propisano sukladno članku 15. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24).

Temeljem gore navedenog JVP Gospić treba minimalno posjedovati:

- Navalno vozilo,
- Autocisternu,
- Šumsko vozilo teško - 2 kom,
- Šumsko vozilo lako,
- Tehničko vozilo malo,
- Zapovjedno vozilo,

- Vozilo za prijevoz vatrogasaca,
- Vatrogasni čamac,
- Vozilo za neprohodne terene ATV,
- Vatrogasnu višenamjensku prikolicu,
- Vozilo za spašavanje s visina.

Na temelju određene vatrogasne tehnike, određuje se broj i struktura vatrogasaca koji koriste konkretnu vatrogasnu tehniku na svakoj promatranoj vatrogasnoj intervenciji sukladno pravilima vatrogasne struke.

## **b) DVD PAZARIŠTA**

Dosadašnje područje djelovanje DVD-a Pazarišta ostaje nepromijenjeno zbog nemogućnosti dolaska JVP-a Gospić u roku od 15 min od dojava o događaju, a to se posebno odnosi na dio Donjih Pazarišta i pripadajućih zaselaka. Postojeći broj operativnih vatrogasaca koji ispunjavaju sve uvjete jest 10 + 2 zapovjedništvo.

Sukladno članku 15. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), potrebna vatrogasna tehnika za učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije na području odgovornosti određuje se sukladno pravilima vatrogasne struke za svaku vatrogasnu intervenciju (požar, tehnička intervencija i druge intervencije) koja se prema statističkim podacima u posljednjih 10 godina obavila na promatranom području odgovornosti, u što ne ulaze vatrogasne intervencije prirodnih nepogoda.

Sukladno gore navedenom te izvršenim izračunima za pretpostavljene požare na području Grada Gospića, DVD Pazarišta treba minimalno posjedovati:

- Zapovjedno vozilo,
- Kombinirano vozilo,
- Vozilo za gašenje šumskih požara,
- Autocisternu.

Temeljem određene vatrogasne tehnike, određuje se broj i struktura vatrogasaca koji koriste konkretnu vatrogasnu tehniku na svakoj promatranoj vatrogasnoj intervenciji sukladno pravilima vatrogasne struke.

*Napomena:* Do stupanja na snagu Pravilnika o kriterijima za određivanje područja odgovornosti i područja djelovanja postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva, predlaže se zadržati postojeći broj vatrogasaca DVD-a Pazarišta.

- **Zaštitna oprema**

Osobe koje se raspoređuju na poslove vatrogasaca moraju zadovoljavati uvjete za obavljanje tih poslova iz Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) i Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24).

Za svakog vatrogasca obvezno je osigurati opremu sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbu koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN br. 31/11).

Svaki vatrogasac mora biti opremljen sa slijedećom osobnom opremom:

1. zaštitna odjeća za vatrogasce,
2. zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,
3. zaštitna vatrogasna potkapa,
4. obuća za vatrogasce,
5. zaštitne vatrogasne rukavice,
6. zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri,
7. zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,
8. maska za cijelo lice,
9. polumaska ili četvrtmaska,
10. zaštitni pojas za vatrogasce,
11. zaštitne vatrogasne naočale,
12. rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.

Druga osobna oprema članova vatrogasnih postrojbi je:

- prijenosni uređaj za mjerenje koncentracije plinova i para u zraku (eksploziometri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,
- osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije,
- detektor radioaktivnog zračenja,
- protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka,
- baterijska svjetiljka,
- torba s kompletom za pružanje prve pomoći.

### **3. DOJAVA I OBAVJEŠĆIVANJE O NASTANKU POŽARA**

Radi učinkovite provedbe gašenja i sprječavanja širenja požara, tehničkih vatrogasnih djelovanja, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, razrađuje se način uključivanja vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja.

Uključivanje vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja temelji se na dojavi požara. Dojava požara se vrši preko, odnosno od strane:

- fiksne telefonske mreže,
- bežične telefonske, odnosno mobilne mreže,
- Policijske postaje Gospić,

- motritelja s motrilačkih mjesta s kojih se motri nastanak požara na prostoru Grada Gospića.

Dojave požara se zaprimaju preko Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC-a) koji je ustrojen u JVP Gospić prema Sporazumu s Vatrogasnom zajednicom Ličko – senjske županije.

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara. Dojava požara preko telekomunikacijske mreže obavlja se pozivima na slijedeće brojeve telefona i/ili mobitela:

- JVP Gospić: 193, 053/560-118
- DVD Pazarišta: 053/686-074
- Policijska postaja Gospić: 192 ili 053/675-550
- ŽC Gospić: 112.

Kod prijama dojave požara, ekološkog i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje, dežurne osobe dužne su tražiti i pohraniti što više značajnih podataka o događaju, u koje spadaju:

- vrsta događaja (požar, tehnološka eksplozija, ekološki akcident, tehnička vatrogasna djelovanja),
- mjesto i opseg nastalog događaja,
- vrsta i namjena ugrožene građevine i/ili prostora,
- točno vrijeme nastanka događaja (dan, sat, minuta),
- raširenost i jakost požara i/ili drugog akcidenta,
- podaci o vrsti gorivih tvari i drugih opasnih tvari koje su zahvaćene požarom ili se nalaze u prostoru ugroženim požarom,
- podaci o osobama nastradalim ili ugroženim u požaru i/ili drugom akcidentu,
- podaci o osobi koja je dojavila događaj (ime, prezime, telefon, adresa),
- ostali za gašenje požara i/ili saniranje akcidenata značajni ili možebitno značajni podaci.

## **4. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA**

### **4.1. Sustav uključivanja vatrogasne postrojbe ustrojene na prostoru Grada Gospića u akciju gašenja požara na području Grada Gospića**

JVP Gospić je obvezan po primljenoj dojavi izaći na sva vatrogasna djelovanja na području Grada Gospića, bez obzira na mjesto nastanka, vrstu, veličinu i značaj požara i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje. Razdoblje od prijema dojave požara do dolaska vatrogasaca JVP Gospić na mjesto događaja ne smije biti duže od 15 minuta.

Ako je dojava požara izvršena izravno prema zapovjedniku, zamjeniku zapovjednika ili drugom članu DVD Pazarišta, primatelj dojave požara obvezan je odmah proslijediti dojavu požara u JVP Gospić.

Tablica 1. Prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenja požara

Dojava požara i požarno uzbunjivanje	Način dojave ili uzbunjivanja	Napomene i postupci
1. a) Dojava požara prema JVP-u Gospić b) Dojava požara prema DVD-u Pazarišta c) Dojava požara prema ŽC 112	Telefonom, mobitelom, radijskim postajama, osobno	JVP prima dojavu požara. DVD prima dojavu požara. Dežurni u ŽC-u 112 prima dojavu požara.
2. Uzbunjivanje vatrogasaca JVP-a Gospić Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a Pazarišta	Telefonom, radijskim postajama, mobitelom, sirenom za požarno uzbunjivanje	Uzbunjivanje vatrogasaca JVP- a Gospić provodi dežurni vatrogasac, zapovjednik ili zamjenik zapovjednika ili dežurni ŽC 112. Uzbunjivanje vatrogasaca DVD Pazarišta vrši zapovjednik ili zamjenik zapovjednika DVD-a.
3. Uzbunjivanje vatrogasnih snaga ustrojenih izvan prostora Grada Gospića	Radijskim postajama, telefonom, mobitelom	U slučaju nastanka požara velikih razmjera koje ne mogu ugasiti pripadnici JVP-a Gospić i DVD-a Pazarišta, zapovjednik akcije gašenja požara o tome obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji upućuje zahtjev za angažiranje dodatnih vatrogasnih snaga i tehnike.

Tablica 2. Plan uključivanja vatrogasnih snaga na području Grada Gospića s obzirom na stupnjeve ugroženosti od požara

1 stupanj	2 stupanj	3 stupanj	4 stupanj	5 stupanj
vrlo mali do mali <sup>1</sup>	mali do umjeren <sup>2</sup>	umjeren <sup>3</sup>	umjeren do velik <sup>4</sup>	velik do vrlo velik <sup>5</sup>
Zapovjednik postrojbe	Zapovjedništvo područja, Gradonačelnik	Županijsko vatrogasno zapovjedništvo	Zapovjedništvo CZ LSŽ, operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja - Divulje	Vatrogasno zapovjedništvo RH, stožer CZ RH, krizni stožer vlade RH
JVP Gospić	Snage iz 1 stupnja, DVD Pazarišta, građani	Snage iz 2. stupnja, DVD Perušić, DVD Velebit – Lovinac, JVP Plitvička jezera, DVD Plitvička jezera, DVD Otočac, DVD Udbina, Zrakoplovstvo	Snage iz 3. stupnja, ostale vatrogasne snage LSŽ, NOS OS RH	Snage iz 4. stupnja, ostale vatrogasne postrojbe i postrojbe CZ iz cijele RH, po potrebi i izvan RH

1 = požari trave i raslinja manjih razmjera,

2 = veće površine trave i niskog raslinja, manji šumski požari,

3 = veće površine trave i niskog raslinja, veće šumske površine,

4 = vrlo velike površine trave i niskog raslinja, vrijedne šumske površine, ugroženost građevina i dijelova naselja,

5 = izrazito velike površine trave i raslinja, posebno vrijedne šumske površine, više istodobnih događaja većih razmjera, ugroženost građevina i naselja.

Obzirom na zemljopisni položaj, veličinu, reljef i oblik prostora Grada Gospića, pozicije vatrogasnih postrojbi, kriterij koji se odnosi na propisani početak vatrogasnog djelovanja u vremenu od 15 min u odnosu na vrijeme prijama prijave požara ili drugog akcidenta, te prosječnu brzinu vožnje vatrogasnih vozila od 50 km/sat, prostor Grada Gospića se dijeli na **tri požarne zone** i to:

- **Požarna zona 1.** u koju spadaju naselja Aleksinica, Donja Pazarišta, Podstrana, Mala i Velika Plana, Popovača Pazariška, Vaganac, Vranovine, Kalinovača, Klanac, Krušćica, Bužim, Rastoka i Oteš.
- **Požarna zona 2.** u koju spadaju ostala naselja Gospić, Lički Osik, Široka kula, Žabica, Divoselo, Lički Novi, Brušane, Trnovac, Smiljan, Mušaluk, Ostrvica, Vrebac, Veliki Žitnik, Smiljansko Polje, Rizvanuša, Novoselo Trnovačko, Podoštra, Debelo Brdo II, Debelo Brdo I, Kaniža Gospićka, Budak, Barlete, Bilaj, Novoselo Bilajsko, Ornice i Lički Ribnik.
- **Požarna zona 3.** u koju spadaju naselja Medak, Mogorić, Pavlovac Vrebački, Zavođe, Brezik, Kukljić, Počitelj, Lički Čitluk, Kruškovac i Drenovac Radučki.

JVP-u Gospić je za početak vatrogasnog djelovanja u Požarnoj zoni 3 ovisno o mjestu nastanka požara ili drugog akcidenta potrebno 16 do 30 minuta.

Na manjem dijelu nenaseljenog prostora koji se nalazi uz Požarnu zonu 1, a proteže se od naselja Bakovac do granice Grada u smjeru zapada, DVD-u Pazarišta je za početak vatrogasnog djelovanja potrebno 15 do 20 minuta.

Na nenaseljenom manjem dijelu prostora istočno od naselja Široka Kula do granice Grada, JVP-u Gospić je za početak djelovanja potrebno 15 do 25 minuta.

Sukladno članku 14. stavku 1. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), propisano je kako se područje odgovornosti određuje tako da javna vatrogasna postrojba kojoj se određuje područje odgovornosti mora doći do najudaljenijeg objekta ili mjesta intervencije u tom području odgovornosti u vremenu do 15 minuta od trenutka uzbunjivanja s vatrogasnom tehnikom i vatrogascima kojima može učinkovito obaviti svaku vatrogasnu intervenciju na tom području odgovornosti.

Člankom 14. stavkom 2. gornjeg Pravilnika, navedeno je da u ruralnim područjima vrijeme dolaska na mjesto intervencije od uzbunjivanja može biti i veće od 15 minuta, koje se određuje Vatrogasnim planom jedinice lokalne samouprave.

Vatrogasnim planom se utvrđuju konkretna ruralna područja i za svako ruralno područje određuje se vrijeme dolaska na mjesto intervencije, a koje je veće od 15 minuta.

U skladu sa izračunom izvršenim u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića br. 90256-25 PUZOP, a na temelju koje je izrađen ovaj Plan, ovisno o mjestu nastanka požara na tipične, pretpostavljene požare na promatranom prostoru moraju izaći najmanji broj vatrogasaca, te vrste i količine vatrogasnih vozila u skladu sa podacima koji su upisani u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Prikaz rezultata broja potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila, za sve u Procjeni izvršene izračune

GRAD GOSPIĆ		Primjer	Broj vatrogasaca	Broj vozača - vatrogasaca	Ukupan broj vatrogasaca	Broj navalnih vozila	Broj auto-cisterni	Automobilske ljestve ili hidraulična platforma najmanjeg radnog dometa do 14 m
3.6.2.	Otvoreni prostor	a) prostor pristupačan	7	2	9	1	1	
		b) prostor nepristupačan	66	4	70	2	2	
Građevine	3.6.3. Stambene građevine	a) trokatnica	4	3	7	1	1	1
		b) dvokatnica**	4	2	6	1	1	
		c) jedan kat*	4	2	6	1	1	
	3.6.4. Javne i gospodarske građevine	a) škola	4	1	5	1	-	
			4	1	5	1	1	
		b) kino	5	1	6	1	-	
		c <sub>1</sub> ) soba na 2. katu hotela***	5	2	7	1	1	
		c <sub>2</sub> ) kuhinja u prizemlju hotela sa 2 kata	4	1	5	1	-	
		d) prodajni centar	4	2	6	1	1	
		e) AC sa naftnim derivatima	4	2	6	1	1	
		f) nadzemni spremnik ulja za loženje	6	2	8	1	1	
		g) građevine u kojima se skladište posude sa zapaljivim i/ili gorivim tekućinama	4	2	6	1	1	
	h) građevine za obradu drvenih trupaca	6	2	8	1	1		

\* Najbrojnije građevine na području Grada Gospića

\*\* Građevine i objekti na području Grada Gospića u kojima je gašenje požara najsloženije

\*\*\* Procijenjen broj vatrogasaca – uvjeti gašenja na terenu određuju točan broj potrebnih vatrogasaca

## 4.2. Sustav uključivanja vatrogasne postrojbe ustrojene na području Grada u akciju gašenja požara na području drugih općina i gradova izvan područja Grada Gospića

JVP Gospić i DVD Pazarišta uključivati će se u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili općina isključivo po zapovijedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Obzirom na broj vatrogasaca, opreme i vozila, ustroja navedenih društava te površine Grada Gospića, ne preporučava se uključivanje vatrogasne postrojbe i društava koji su ustrojani na navedenom području u akcije gašenja požara nastalih na prostorima drugih gradova i općina izvan područja Grada Gospića, odnosno umanjilo bi operativnu spremnost navedenih vatrogasnih postrojbi u slučaju nastanka požara na području Grada Gospića.

Sukladno članku 23. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), uvjete pod kojima javna vatrogasna postrojba može intervenirati izvan svog područja odgovornosti, te broj vatrogasaca, vatrogasne tehnike i količina opreme koja će se uputiti na vatrogasnu intervenciju u drugo područje odgovornosti utvrđuju se Vatrogasnim planom Ličko – senjske županije.

Vatrogasni zapovjednik javne vatrogasne postrojbe koja na temelju zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika intervenira izvan svog područja odgovornosti s određenim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike dužan je osigurati intervencijsku spremnost na svom području odgovornosti ili području djelovanja podizanjem nadolazeće smjene ili uzbunjivanjem potrebnog broja dobrovoljnih vatrogasaca koji osiguravaju minimalnu operativnu pripravnost ovisno o vrsti vatrogasne postrojbe.

## 5. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva počela gasiti požar. U slučaju potrebe za vatrogasnom intervencijom na području Grada Gospića, akcijom zapovjeda zapovjednik DVD-a Pazarišta, ukoliko je prvi započeo s gašenjem, do dolaska zapovjednika JVP-a Gospić, kada zapovjedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.

U slučaju nastanka velikog požara, neposredne opasnosti od nastanka velikog požara ili kada požar prijeđe granice Grada Gospića, zapovjednik je dužan o tome izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika, Vatrogasno operativno središte (VOS) Divulje i ŽC na broj 112.

Tablica 4. Popis brojeva mobitela/telefona

Postrojba/tijelo	Funkcija	Ime i prezime	Telefon/mobitel
JVP Gospić	Zapovjednik	Marko Popović	098/827-649
	Zamjenik*		
DVD Pazarišta	Zapovjednik	Branko Radošević	099/611-2102
	Zamjenik	Stjepan Rukavina	099/295-4498
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske	Zapovjednik	Zvonimir Lončarić	098/185-4267

županije		
Vatrogasno operativno središte Divulje		021/798-800 021/798-801 Mob. skraćeni broj-22085
Županijski centar		112
ŽVOC Gospić		193
Državno vatrogasno operativno središte Zagreb		01/6122-221 01/6122-220 01/3855-966 01/3855-980 Mob: skraćeni broj-22085

*\* U postupku je provedba natječaja za zamjenika zapovjednika JVP Gospić*

## 6. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju gašenja požara se pozivaju i uključuju odgovorne osobe distributera električne energije Hrvatske elektroprivrede koje su upisane u sljedeću tablicu.

Tablica 5. Popis kontakta distributera električne energije

Hrvatska elektroprivreda		
Distributer/ispostava	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel
HEP ODS d.o.o. DP Elektrolika Gospić Lipovska 31, Gospić	Božo Marković, direktor	098/139-6715
	Dežurni dispečer (stalno dežurstvo)	053/570-111

Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja požara, kada je zbog značajki nastalog požara nužno iskopčati električnu mrežu i postrojenja za distribuciju i prijenos električnog napona do požarom ugroženih građevina i/ili do, odnosno kroz požarom ugrožene prostore.

## 7. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE I DRUGE ZNAČAJNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Sukladno članku 36. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom potrebno angažirati uređaje, opremu i sredstva (rovokopač, bager, kamion-kiper) fizičkih i pravnih osoba, pozivanje tih osoba dužni su izvršiti zapovjednik JVP-a Gospić ili drugi zapovjednik akcije gašenja požara.

Pozivanje pravnih osoba za izvođenje određenih građevinskih radova u provedbi gašenja požara izvršiti će se pozivom na brojeve telefona ili mobitela koji su upisani u tablici 6.

Tablica 6. Popis pravnih osoba posjednika teške mehanizacije

R.B.	Pravna osoba	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel	Vrsta mehanizacije
1.				
2.				

Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema JVP-a i DVD-a odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane Republike Hrvatske ili Ličko – senjske županije.

Na prijedlog zapovjednika JVP Gospić, Gradonačelnik Grada Gospića izdaje zapovijed za uključivanje tvrtki u akciju gašenja požara.

Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik JVP-a odnosno njegov zamjenik ili od njih ovlaštena osoba.

Kada je zbog učinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi određene radove na cestovnim prometnicama, o tome je potrebno obavijestiti nadležne službe navedene u sljedećoj tablici.

Tablica 7. Kontakt za upravljanje cestovnim prometnicama

Cestovne prometnice		
Nadležna pravna osoba-ustanova	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel
Hrvatske autoceste d.o.o. Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb	Boris Huzjan, direktor	01/469-4400
Hrvatske ceste d.o.o., Tehnička ispostava Gospić, Smiljanska 41, Gospić	Josip Jengiđ, direktor	053/560-181
Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije Smiljanska 41, Gospić	Luka Matijević, ravnatelj	098/245-304
Lika ceste d.o.o. Smiljanska 41, Gospić	Joso Vrkljan, direktor	053/575-202

Vatrogasna intervencija na cestama obavlja se uz prisustvo ovlaštene osobe sukladno pozitivnim propisima.

U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode u vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode određenim područjima ili potrošačima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za gašenje požara, izvršiti će se poziv na broj telefona/mobitela upisani u sljedećoj tablici.

Tablica 8. Kontakt za ograničenje ili zatvaranje dotoka vode

Nadležna pravna osoba	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel
Ličke vode d.o.o. Bužimska 10, Gospić	Dario Radošević, direktor	053/573-031
	Centrala	053/572-055
	Dežurna služba	091/619-0797

U slučaju nastanka požara na šumskim površinama pozivati će se Šumarija Gospić i/ili Šumarija Perušić na broj mobitela upisan u sljedećoj tablici.

Tablica 9. Šumarija Gospić i Šumarija Perušić

Šumarija	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel
Šumarija Gospić	Tomislav Barić, upravitelj	098/446-025
Šumarija Perušić	L. Kasumović, upravitelj	099/498-6612

U slučaju nastanka požara na odlagalištu otpada, pozvati će se pravna osoba navedena u donjoj tablici.

Tablica 10. Kontakt osoba za zbrinjavanje otpada

Naziv pravne osobe	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel
Komunalac Gospić d.o.o.	Svemirko Milković, direktor	091/444-0569

## 8. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Kada u požaru nastanu ozljede i/ili druge štete po zdravlje ljudi, odnosno ako se zbog značajki požara predviđa opasnost od ozlijeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv zapovjednika vatrogasne intervencije i poziv dežurnog ŽC 112, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta uključuju se područne zdravstvene ustanove s područja Grada Gospića.

Pozivanje zdravstvene ustanove u akciju gašenja požara vrši se pozivom na brojeve telefona koji su upisani u sljedećoj tablici.

Tablica 11. Zdravstvene ustanove

Naziv zdravstvene ustanove	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel
Zavod za hitnu medicinu Ličko – senjske županije Vile Velebita 15, Gospić	Martina Mrmbolić, ravnateljica	053-194 053/560-525
Opća bolnica Gospić Kaniška 111, Gospić	Sandra Čubelić, ravnatelj	053/572-433 053/572-917
Dom zdravlja Ličko-senjske županije 118.brigade HV 3, Gospić	Dubravka Jakšetić, ravnateljica	053/560-096 091/445-3385

## 9. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Gasitelji se u organizaciji Gradonačelnika ili njegovog zamjenika tijekom sudjelovanja u akcijama gašenja požara koje traju duže od 8 sati ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, opskrbljuju hranom i vodom dostavljanim od strane pravnih osoba čija je djelatnost trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima.

Tablica 12. Pravne osobe za opskrbu hranom

Naziv pravne osobe	Naselje	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel

Grad Gospić će potpisati ugovor s pravnim osobama koji su u mogućnosti prilikom poziva osigurati dovoljne količine hrane i vode za potrebe protupožarne zaštite na području Grada Gospića.

Nakon potpisa ugovora, podaci o pravnim osobama upisati će se u gornju tablicu.

Preuzimanje i dopremu hrane i pića do mjesta nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih postrojbi i to vozilima vatrogasnih postrojbi.

Opskrbu osigurava Grad Gospić, na čijem se prostoru odvija intervencija, sama ili preko poduzeća ili službe na svom području.

Preuzimanje i dopremu hrane i pića obavljati će vatrogasne postrojbe na način kako to odredi zapovjednik intervencije u dogovoru s Gradonačelnikom Grada Gospića ili s drugom ovlaštenom osobom.

## **10. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA**

Zamjena članova vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasnih djelovanja s članovima drugih postrojbi vrši se na temelju zapovijedi zapovjednika akcije gašenja požara:

- kod umora angažiranih vatrogasnih snaga,
- kod potrebe preraspoređivanja angažiranih vatrogasaca na drugi požar na području Grada Gospića,
- u slučaju izdane zapovijedi od strane županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika za raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na drugi požar izvan prostora Grada Gospića,
- kod ozlijeđivanja ili drugih nastalih šteta po zdravlje vatrogasaca koji sudjeluju u gašenju požara.

U pravilu vatrogasci koji sudjeluju u gašenju požara povlače se na odmor nakon četiri sata neprekidnog vatrogasnog djelovanja, odnosno, prema stanju na požarištu i prosudbi zapovjednika vatrogasne intervencije.

Zamjena vatrogasnih snaga provodi se u neposrednoj blizini mjesta nastanka požara.

Odvoženje snaga na odmor i dovoženje novih snaga vrši se vozilima vatrogasnih postrojbi. Vatrogasne snage koje se upućuju na odmor ne smiju napustiti mjesto nastanka požara prije nego dođu zamjenske snage i preuzmu gašenje požara ili nadzor nad opožarenim prostorom.

## **11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM**

Obavješćivanje čelnika Grada Gospića o nastalom požaru vrši se:

- kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih razmjera, te ako su nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu,
- u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina,
- u slučaju kada se vatrogasne postrojbe Grada Gospića upućuju na vatrogasna djelovanja izvan prostora Grada Gospića,

- u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenja požara moraju osigurati uređaji, oprema, sredstva i gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati i gradski čelnici u skladu sa odredbama ovog Plana.

Obavješćivanje čelnika Grada Gospića o nastalim požarima vrši ŽC 112 na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, pozivom na telefon koji je upisan u sljedećoj tablici.

Tablica 13. Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika Grada Gospića

Funkcija	Ime i prezime	Telefon
Gradonačelnik	Darko Milinović	053/572-025
Zamjenik gradonačelnika	Ivica Kovačević	

Sukladno članku 92. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) zapovjednik vatrogasne intervencije može zapovjediti da sve sposobne osobe koje se zateknu u blizini intervencije pomažu vatrogasnoj postrojbi, u skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima, oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja posjeduju. Zapovjednik vatrogasne intervencije može iznimno odobriti ili zapovjediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspješnosti intervencije.

## 12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA GOSPIĆA

U slučaju nastanka većih požara na otvorenom prostoru posebno kada se radi o požarima nastalim u Požarnoj zoni 3, većih požara nastalih u željezničkom prijevozu opasnih kemikalija, te većih požara na dijelovima građevine Uglovnica (P+4) koji su na visini izvan dosega postojeće vatrogasne tehnike JVP Gospić, kada vatrogasne snage koje su ustrojene na području Grada Gospića nisu u mogućnosti samostalno ugasiti požar i provesti spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pozivaju se i vatrogasne postrojbe koje su ustrojene izvan područja Grada Gospića.

Pozivanje se vrši na temelju zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti, a u skladu sa Planom zaštite od požara Ličko-senjske županije.

U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Grada Gospića, posebno na nepristupačnim i teško pristupačnim prostorima, minski sumnjivim područjima, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage.

## 13. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA I SPAŠAVANJA OSOBA

U slučaju nastanka požara i/ili ekološkog akcidenta sa opasnim kemikalijama na prostoru benzinske postaje u kojima je neophodna uporaba uređaja za utvrđivanje postojanja eksplozivnih koncentracija plinova ili para zapaljivih tekućina, uređaja i opreme za adsorpciju, razgradnju, neutraliziranje i pretakanje opasnih kemikalija, može biti neophodna uporaba i kemijskog vozila, te specijalnih zaštitnih uređaja i opreme.

U slučaju nastanka požara u trafostanicama, vatrogasci mogu djelovati isključivo u suradnji sa djelatnicima HEP-a osposobljenim za upravljanje i nadzor, odnosno održavanje trafostanica.

U većini trafostanica u kojima je količina trafo ulja manja od 1500 kg nisu postavljeni vatrogasni aparati, pa će se za gašenje požara u trafostanicama koristiti odgovarajući vatrogasni aparati iz vozila vatrogasnih postrojbi ili vozila HEP-a.

U slučaju nastanka ili opasnosti od nastanka velikih požara na otvorenim prostorima koji su nepristupačni ili teže pristupačni za vatrogasna vozila, te minski sumnjiva područja, neophodna je uporaba zračnih vatrogasnih snaga.

U slučaju nastanka većih požara na otvorenom prostoru uključujući i odlagalište otpada, te ugroze ili opasnosti od ugroze imovine i ljudi, potrebno je zatražiti uključivanje teške mehanizacije za izgradnju protupožarnih prosjeka, putova ili zapreka, prevrtanje i razgrtanje hrpa i naslaga, rušenje i raščišćavanje ruševina.

#### 14. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI NASTANAK POŽARA VEĆIH RAZMJERA

Nastanak požara većih razmjera može se očekivati u građevinama i na prostorima, koji su upisani u sljedećoj tablici.

Tablica 14. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećanih opasnosti od nastajanja i širenja požara

R.B.	Naziv pravne osobe, adresa
1.	DIČ d.o.o., Kaniža 67, Kaniža Gospićka
2.	KUNDRE GOD d.o.o., Ulica Petra Svačića 35, Gospić
3.	AGS HRVATSKA d.o.o. Budačka ulica 163, Gospić
4.	INA d.d. BP Gospić, Budačka 76., Gospić
5.	INA d.d. BP Gospić na odmaralištu ZIR, na autocesti A1 smjer ZG – ST,
6.	INA d.d. BP Gospić na odmaralištu ZIR, na autocesti A1 smjer ST – ZG,
7.	HT T-com, Kaniška 55, Gospić
8.	Hotel Ana, Zagrebačka 18, Gospić,
9.	Motel-restoran Maki, Budačka 200, Gospić,
10.	Hotel Stara Lika, Dr. Franje Tuđmana 1, Gospić
11.	Kamp RIZVAN CITY , Rizvanuša 1
12.	Općinski sud u Gospiću, Trg Alojzija Stepinca 3, Gospić
13.	TRGOVINE "KONZUM" , Trg S. Radića 3
14.	TRGOVINA "PLODINE", Budačka ulica 25
15.	TRGOVINA "LIDL", Budačka ulica 22
16.	TRGOVINA "KONZUM", Zagrebačka ulica 18
17.	Opća bolnica Gospić, Kaniška 111, Gospić
18.	Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Lavoslava Vukelića 36/38
19.	Poslovna zgrada (Kik, DM, Prima, HPB, Pepco) Trg Stjepana Radića 18
20.	Stop Shop Gospić, Budačka ulica 100
21.	Park prirode Velebit, JUPP Velebit, Kaniža Gospićka 4/b, Gospić
22.	Dječji vrtić Pahuljica, Žabička ulica 4, Gospić
23.	Osnovna škola dr. Jure Turića, Miroslava Kraljevića 15, Gospić
24.	DEMIL TECH d.o.o. Podoštra 3/A, Kaniža Gospićka, Gospić
25.	Hrvatske šume –Šumarija Gospić, Vujnović brdo, Gospić
26.	Grad Gospić, Budačka 55, Gospić

27.	Dom zdravlja LSŽ, Bilajska 5, Gospić
28.	Dom zdravlja LSŽ, ambulanta Lički Osik
29.	Zavod za javno zdravstvo Ličko – senjske županije, Senjskih žrtava 2, Gospić
30.	Uprava šuma, Podružnica Gospić, Jasikovačka bb, Gospić
31.	HP – Hrvatska pošta d.d. – upravna zgrada, Kaniška ulica 53, Gospić
32.	Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke studije Gospić, Ul. Dr. Ante Starčevića 12, Gospić
33.	Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana, Lički Osik
34.	Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, Klanac 3, Klanac
35.	Gospičko – senjska biskupija, Senjskih žrtava 36, Gospić
36.	HEP – Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić
37.	GB LIKA d.o.o., Crikvenička 5, Gospić
38.	Calcit Lika d.o.o., Crikvenička ulica 7, Gospić
39.	Dječji vrtić Pahuljica – Područni vrtić Lički Osik, Riječka bb, Lički Osik
40.	PEVEX d.d., Prodajni centar PEVEX Gospić, Budačka ulica 238., Gospić

Od otvorenog prostora požari većih razmjera mogu se očekivati na šumskim površinama I. i II. kategorije ugroženosti od požara.

## 15. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

U sljedećoj tablici je dan pregled lokacija na području Grada Gospića na kojima su uskladištene ili se koriste veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari.

Tablica 15. Pregled lokacija na kojima su uskladištene ili se koriste veće količine zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari

R.B.	Naziv i adresa pravne osobe	Djelatnost	Vrsta i količina opasne tvari	Vrsta spremnika ili ambalaže
1.	AGS HRVATSKA d.o.o. (bivši Energy Benz d.o.o.) Budačka ul. 163, Gospić	Prodaja naftnih derivata	Eurodiesel – 60 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			Eurodiesel – 60 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			Eurosuper 95 – 60 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			Eurosuper 100 – 30 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			LPG – 60 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			Ad Blue – 10 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
2.	INA – benzinska postaja, Budačka 76., Gospić 053/572-582, 091/4971-055	Prodaja naftnih derivata	Eurodiesel BS Class – 30 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			Eurodiesel BS – 30 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			Eurosuper 95 Class – 60 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			Eurosuper 95 – 60 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			Ekstra lako lož ulje – 30 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			Plavi diesel – 30 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
			LPG – 5 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
UNP – 5 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik			
			Ad Blue – 5 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnik
3.	INA – benzinska postaja na odmaralištu ZIR, na autocesti ZG – ST, 091/497-0158,	Prodaja naftnih derivata	Eurosuper 95 BS – 1x50t, 1x30t i 1x20t	Podzemni spremnici
			Eurodiesel -1x50t, 1x30t, 1x20t	Podzemni spremnici
			Propan-butan – 2x4,85 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnici
4.	INA – benzinska postaja na odmaralištu ZIR, na autocesti	Prodaja naftnih derivata	Eurosuper 95 BS – 1x50t, 1x30t i 1x20t	Podzemni spremnici
			Eurodiesel – 1x50t, 1x30t, 1x20t	Podzemni spremnici

R.B.	Naziv i adresa pravne osobe	Djelatnost	Vrsta i količina opasne tvari	Vrsta spremnika ili ambalaže
	ST - ZG, 098/445-409,		Propan-butan – 2x4,85 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnici
5.	HT T-com, Kaniška 55, Gospić	Telekomunikacije	Ulje za loženje – 10,00t	Podzemni spremnik
6.	Hotel Ana, Zagrebačka 18, Gospić, 053/560-360, 098/409-586	Turizam	Ulje za loženje – 10,00t	Nadzemni spremnik
7.	Hotel Ante, Jasikovačka 11, Gospić, 053/570-570, 098/211-455	Turizam	Propan-butan – 2x5 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnici
8.	Motel-restoran Maki, Budačka 200, Gospić, 053/575-510, 098/445-311	Turizam, ugostiteljstvo	Ulje za loženje – 2x2,00t	Nadzemni spremnici
			Propan-butan - 1x5 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnik
9.	Konzum, Kaniška 3, Gospić, 053/560-880	Trgovina	Ulje za loženje – 1,00t	Nadzemni spremnik
10.	Plodine, Budačka bb, Gospić 091/374-0794	Trgovina	Propan-butan – 2x5 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnici
11.	Brodmerkur, Trg S.Radića 3, Gospić, 053/572-118	Trgovina	Ulje za loženje – 30,00t	Podzemni spremnik
12.	LIDL, Budačka 22, Gospić, 099/195-6363	Trgovina	Ulje za loženje – 8t	Podzemni spremnik
13.	Autopraonica, Kralja Petra Krešimira 12, Gospić, 098/192-7089	Pranje motornih vozila	Propan-butan – 2,7 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnik
			Propan-butan – 4 m <sup>3</sup>	SKID jedinica
14.	Opća bolnica Gospić, Kaniška 111, Gospić, 053/572-433	Bolnica	Ekstralakoložulje – 2 x 60 m <sup>3</sup>	Podzemni spremnici
			UNP – 4,85 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnik
15.	Dom za starije i nemoćne osobe, Vrtlarska ulica 36/38, Gospić, 053/572-813	Ustanova za socijalnu skrb	Ulje za loženje – 50,00t	Podzemni spremnik
16.	Dječji vrtić Pahuljica, Žabička ulica 4, Gospić, 053/572-843	85.10, Predškolsko obrazovanje	UNP – 3 x 5.000 l	Nadzemni spremnici
17.	Osnovna škola Jure Turić, Miroslava Kraljevića 15, Gospić, 053/572-003	Odgojno-obrazovna ustanova	Ulje za loženje – 15,00t	Podzemni spremnik
18.	Rudar, Trnovac bb, 099/241-4535, 053/678-616	Skladište	Gospodarski eksploziv – 135 000 kg	Građevina
19.	Hrvatske šume – Šumarija Gospić, Vujnović brdo, Gospić	Gospodarenje šumama	Gospodarski eksploziv – 1000 kg	Građevina - kontejner
20.	Skladište eksploziva "Rudar"; "Spreewerk"	Skladištenje i uništavanje eksploziva	industrijski eksploziv – 135 000 t	Građevina
21.	Grad Gospić,	Lokalna samouprava	Ložulje - 20 t	Podzemni spremnik



R.B.	Naziv i adresa pravne osobe	Djelatnost	Vrsta i količina opasne tvari	Vrsta spremnika ili ambalaže
	Budačka 55			
22.	Dom zdravlja Gospić, Bilajska 5	Zdravstvo	Ložulje – 10 t	Podzemni spremnik
23.	Dom zdravlja Gospić, ambulanta Lički Osik	Zdravstvo	Ložulje – 4 t	Nadzemni spremnik
24.	Zavod za javno zdravstvo LSŽ, Senjskih žrtava 2	Zdravstvo	Ložulje – 10 t	Podzemni spremnik
25.	Uprava šuma, podružnica Gospić, Jasikovačka bb	Upravljanje šumama	Ložulje – 17,5 t	Nadzemni spremnik
26.	HP – Hrvatska pošta d.d. – upravna zgrada	Poštanske usluge	Ložulje – 25,8 t	Podzemni spremnik
27.	Sveučilište u Zadru Odsjek za nastavničke studije u Gospiću, dr. Ante Starčevića 12	Obrazovanje	Ložulje – 10 t	Podzemni spremnik
28.	Osnovna škola Dr.Franje Tuđmana Lički Osik	Obrazovanje	Ložulje – 30 t	Poluukopani spremnik
29.	Gospičko – senjska biskupija, Senjskih žrtava 36	Vjerska ustanova	UNP – 10 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnik
30.	HEP – Elektrolika Gospić, Lipovska 31	Elektroopskrba	Ložulje – 5 t	Podzemni spremnik
			Trafoulje – 0,5 t	Čelične bačve
31.	Italika cink d.o.o., Široka Kula 105, Široka kula - Gospić	Pocinčavanje	UNP – 2 x 60 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnik
32.	Vemimont Lika d.o.o., kamenolom Barlete	Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca	Diesel – 15 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnik
33.	Calcit Lika d.o.o., Crikvenička 1-3, Gospić	Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca	UNP – 60 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnik
34.	GB LIKA d.o.o., Crikvenička 5, Gospić	Cestovni prijevoz robe	Diesel – 2 x 10 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnik
35.	Lička štrudla BRIKS d.o.o. Vrtlarska ulica 19, Gospić	Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda	UNP – 4.85 m <sup>3</sup>	Nadzemni spremnik
36.	KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o., Bužimska 10, Gospić	Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada	Ekstra lako loživo ulje – 10.000 l	Podzemni spremnik
37.	LIČKE VODE d.o.o., Bužimska 10, Gospić	Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom		
38.	MUZEJ LIKE GOSPIĆ Dr.F. Tuđmana 3, 53 000 Gospić	Djelatnosti muzeja	Ekstra lako loživo ulje – 5 t	Podzemni spremnik
39.	OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆ	Osnovno obrazovanje	UNP – 3.880 l	Nadzemni spremnik

R.B.	Naziv i adresa pravne osobe	Djelatnost	Vrsta i količina opasne tvari	Vrsta spremnika ili ambalaže
	PAZARIŠTE KLANAC-MATIČNA ŠKOLA KLANAC, Klanac 3, 53212 Klanac			
40.	OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆ PAZARIŠTE KLANAC- PODRUČNA ŠKOLA DONJE PAZARIŠTE, Donje Pazarište 63 A, 53213 Donje Pazarište	Osnovno obrazovanje	UNP – 3.880 l	Nadzemni spremnik
41.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „DR. ANTE STARČEVIĆ“, Ulica dr. Franje Tuđmana 5, Gospić ZGRADA POU	Ostalo obrazovanje i poučavanje	Ekstra lako loživo ulje – 10 t	Podzemni spremnik
42.	ZGRADA KINO „KORZO“, Ulica dr. Franje Tuđmana 12, Gospić	Ostalo obrazovanje i poučavanje	Ekstra lako loživo ulje – 10 t	Podzemni spremnik
43.	STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ Budačka ulica 24, Gospić	Tehničko i strukovno srednje obrazovanje	Ekstra lako loživo ulje – 5 t	Podzemni spremnik
44.	GIMNAZIJA GOSPIĆ Budačka ulica 24, Gospić	Opće srednje obrazovanje		
45.	UČENIČKI DOM STRUKOVNE ŠKOLE GOSPIĆ Dr. Ante Starčevića 4, Gospić	Ostali smještaj	UNP – 2 x 2.000 kg	Nadzemni spremnici
46.	Berith d.o.o. Zagreb Poslovna zgrada, Trg Stjepana Radića 18, Gospić	Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)	UNP – 2 x 2.000 lit	Podzemni spremnik

Na području Grada Gospića nalaze se postojeći objekti posebne namjene: vojarna „9. gardijske brigade Vukovi“, vojno-skladišni kompleks „Jasikovac“ i vojno streljiste „Podoštra“. Temeljem stavka 1. članka 91. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene osobe Oružanih snaga Republike Hrvatske.

## 16. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA RAZVRSTANIH U I ILI II KATEGORIJU GLEDE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Građevine, građevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) u četiri kategorije ugroženosti od požara. Kategorija ugroženosti od požara ovisi o tehnološkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala upotrjebljenog za izgradnju i njena značaja. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN br. 62/94, 32/97) svrstao je građevine i prostore u kategorije ugroženosti.

Sukladno dostavljenom dopisu od strane MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, Službe civilne zaštite Gospić, Odjel inspekcije (KLASA:245-02/25-25/141, URBROJ:511-01-376-25-2, od 17. ožujka 2025. godine) na području Grada Gospića postoje građevine, građevinski dijelovi ili prostori razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti od požara:

- **Park prirode Velebit** (Kaniža Gospićka 4b, Gospić) – **Ila kategorija** ugroženosti od požara, koji se prostire na više Općina i Gradova.

Odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara u Javnoj ustanovi Park prirode Velebit je voditelj ustrojstvene jedinice 3, Željko Župan, dipl.ing. (E-mail:zeljko.zupan@pp-velebit.hr, tel:053/560-457).

Ravnatelj Javne ustanove Park prirode Velebit je Mario Šaban, struč.spec.ing.sec., mag.oec. (e-mail: mario.saban@pp-velebit.hr, tel:053/560-456).

## 17. OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Grad Gospić je dužan po jedan primjerak Plana dostaviti JVP-u Gospić i DVD-u Pazarišta. Jedan primjerak ovog Plana, Grad Gospić je dužan pohraniti u vlastitoj pismohrani. Svakodobno praćenje i ažuriranje podataka o imenima i prezimenima nadležnih osoba, adresa i kontakt telefona koji su upisani u ovaj Plan, dužni su vršiti za to nadležni zaposlenici Grada Gospića.

U slučaju promjene stanja podataka, odnosno čimbenika koji su rabljeni u izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića, potrebno je bez odlaganja angažirati ovlaštenu pravnu osobu za izradu usklađenja Procjene i Plana.

Grad Gospić je obvezan osigurati usklađenje Plana i periodično, i to najmanje svako godinu dana.



## 18. GRAFIČKI PRILOZI